



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Прокуратура
Металлургического района
г. Челябинска

ул. Социалистическая, 22, г. Челябинск, Россия, 454038

10.06.2024 № 41-2024

408702 474317

Директору ГБПОУ «Южно-
Уральский многопрофильный
колледж»

Большакову А.П.

ул. 50 лет ВЛКСМ, 1,
г. Челябинск, 454031

common@suvcr.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства противопожарной
безопасности

Прокуратурой Металлургического района г. Челябинска проанализирована поступившая из отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области информация об эксплуатации зданий общежитий с грубыми нарушениями обязательных требований пожарной безопасности.

В соответствии со ст.ст. 20, 21 Федерального закона «О пожарной безопасности» №69 - ФЗ от 21.12.1994 нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности.

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, устанавливающие требования пожарной безопасности, разрабатываются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.

Статьей 37 вышеназванного закона предусмотрено, что руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Так, установлено, что по адресу: г. Челябинск, ул. Дружбы, д. 6 в эксплуатируемом ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» объекте – здании общежития 2-5 этажи здания класса Ф 1.2 не имеют не менее

АБ № 090743

Прокуратура Металлургического района
г. Челябинска
№ 41-2024/ПРдп340-24-20750028

2-х эвакуационных выходов (фактически коридор, соединяющий 2 эвакуационных выхода, разделен дверью, закрытой на замок), что является нарушением ч. 3,4 ст. 4, ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также п. 4.2.9 СП 1.13130.2020.

Кроме того, в нарушение п. 7 Приложения №1 к Приказу МЧС России от 18.11.2021 №806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» проведение противопожарных инструктажей на объекте защиты осуществляется лицом, не прошедшим обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, не имеющим средне-специальное и (или) высшее образование по специальности «Пожарная безопасность» или направлению подготовки «Техносферная безопасность» по профилю «Пожарная безопасность», не прошедшим процедуру независимой оценки квалификации, в период действия свидетельства о квалификации.

Осуществление деятельности учреждения с нарушением требований противопожарной безопасности может повлечь неблагоприятные последствия, связанные с причинением вреда жизни и здоровью лиц, проживающих в здании общежития, а также работников общежития, создает опасные условия для их пребывания.

Основной из причин допущенных нарушений закона является ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей должностными лицами организации, ответственными за соблюдение правил пожарной безопасности.

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму» под противодействием терроризму понимается деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма).

Несоблюдение вышеуказанных требований (в части отсутствия 2-х эвакуационных выходов) влечет существенное снижение уровня антитеррористической защищенности объекта и возможность совершения на его территории (в помещении) преступления террористической направленности (террористический акт, захват заложника и др.), может повлечь значительное увеличение количества пострадавших лиц, степени тяжести вреда, причиненного их здоровью, а также размера причиненного материального ущерба.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1,

ТРЕБУЮ:

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление с участием работника прокуратуры района, заблаговременно известив о дате и времени рассмотрения.

2. Принять исчерпывающие меры к устранению причин и условий, способствовавших нарушению требований федерального законодательства о пожарной безопасности, в том числе путем организации 2-х эвакуационных выходов, проведения противопожарных инструктажей на объекте защиты лицом, прошедшим обучение.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом ответственности виновных лиц, в результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей которых допущены выявленные в ходе проверки нарушения.

4. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру Metallургического района г. Челябинска в письменном виде с приложением соответствующих документов в установленный законом месячный срок.

Заместитель прокурора района
советник юстиции



Р.Д. Султанова