



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Челябинской области)**

**Управление надзорной деятельности
и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по городу Челябинску**

ул. Тагильская, 24 А, г. Челябинск, 454084,
Телефон: 791-29-64, 791-75-11 (код 351)
e-mail: ondchel@74.mchs.gov.ru

07.04.2026 № ИВ-4-9-314

На № 1/204 от 30.03.2026

Директору государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения «Южно-Уральский
многопрофильный колледж»

Большакову А.П.

ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 1
г. Челябинск, 454031

О направлении решения

Уважаемый Александр Павлович!

В порядке требований статьей 95 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» направляем принятое решение по вопросам связанных с исполнением ранее выданного предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 23 ноября 2021 года №1269/1.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Начальник отдела

А.В. Огороков



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

64698BD8F4A3B872012CB95D96C592D7
Владелец: Огороков Андрей Валерьевич
Действителен с 24.02.2025 по 20.05.2026

Бобырь Андрей Александрович
8 (351) 735-05-16

**Решение принятое по результатам рассмотрения вопросов связанных
с исполнением ранее выданного предписания.**

Я, государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору Бобырь А.А. рассмотрев отчет об исполнении пунктов предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 1269/1 от 23.11.2021 (далее по тексту — Предписание), выданного юридическому лицу Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Южно-Уральский многопрофильный колледж» (далее по тексту — ГБПОУ «ЮУМК»), расположенному по адресу: г. Челябинск, ул. Богдана Хмельницкого д. 12, в соответствии с требованиями Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

УСТАНОВИЛ

предписание выдано по результатам планового мероприятия по контролю (надзору), проведенному на основании решения № 1269 от 29.10.2021, с целью исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок на 2021 год. Срок исполнения рассматриваемого Предписания установлен до 01.11.2022.

Рассмотрев представленные материалы и документы, поступившие в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области об устранении пунктов Предписания, а именно:

1. Двери, ведущие на лестничную клетку из левого крыла 4-го этажа учебного корпуса, открываются не по ходу движения эвакуации людей — предоставлены фотоматериалы подтверждающие устранения нарушения, копия комиссионного акта осмотра помещений от 24.03.2026 г..

2. Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения архива на входной двери помещения — предоставлены фотоматериалы подтверждающие устранения нарушения, копия расчета категории по взрывопожарной и пожарной опасности от 2022 года.

3. Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" подсобного помещения столовой на входной двери помещения — предоставлены фотоматериалы подтверждающие устранения нарушения, копия расчета категории по взрывопожарной и пожарной опасности от 2022 года.

4. Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения хозяйственного блока на входной двери помещения — предоставлены фотоматериалы подтверждающие устранения

нарушения, копия расчета категории по взрывопожарной и пожарной опасности от 2022 года.

5. Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения склада токарного класса на входной двери помещения — предоставлены фотоматериалы подтверждающие устранения нарушения, копия расчета категории по взрывопожарной и пожарной опасности от 2022 года.

6. На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных облицовочных и декоративно-отделочных материалов для пола каб. № 1311 — предоставлена копия сертификата соответствия № РОСС RU.AE67.H00780, копия декларации о соответствии от 26.12.2018.

7. На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных облицовочных и декоративно-отделочных материалов для пола каб. № 1317 — предоставлена копия сертификата соответствия № РОСС RU.AE67.H00780, копия декларации о соответствии от 26.12.2018.

8. На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных облицовочных и декоративно-отделочных материалов для пола каб. № 1417 — предоставлена копия сертификата соответствия № РОСС RU.AE67.H00780, копия декларации о соответствии от 26.12.2018.

9. На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных облицовочных и декоративно-отделочных материалов для пола каб. № 1429 — предоставлена копия сертификата соответствия № РОСС RU.AE67.H00780, копия декларации о соответствии от 26.12.2018.

10. На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных облицовочных и декоративно-отделочных материалов для пола каб. № 1216 — предоставлена копия сертификата соответствия № РОСС RU.AE67.H00780, копия декларации о соответствии от 26.12.2018.

11. Предел огнестойкости конструкций перехода между учебным корпусом и производственными мастерскими не соответствует требованиям, предъявляемым к соответствующим конструкциям зданий. Фактически теплый переход соединяющий учебный корпус с производственными мастерскими не выполнен из материалов НГ (установлены деревянные двери со стороны учебного корпуса) — предоставлены фотоматериалы подтверждающие устранения нарушения, копия расчета категории, сертификат соответствия № С-RU.КБ03.В.00165, копия комиссионного акта осмотра помещений от 24.03.2026 г..

Оценив поступившую информацию, в порядке требований, установленных статьей 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» пришел к выводу о достаточности представленных документов и сведений, доказывающих

исполнения предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 1269/1 от 23.11.2021.

Настоящее решение изготовлено в двух экземплярах, один из которых — для направления в адрес ГБПОУ «ЮУМК», второй экземпляр решения — для приобщения в контрольно - наблюдательное дело.

Государственный инспектор
города Челябинска
по пожарному надзору



А.А. Бобырь