



**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
(Главное управление МЧС России  
по Челябинской области)**

**Управление надзорной деятельности  
и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы  
по городу Челябинску**

ул. Тагильская, 24 А, г. Челябинск, 454084,  
Телефон: 791-29-64, 791-75-11 (код 351)  
e-mail: ondchel@74.mchs.gov.ru

08.04.2026 № ИВ-4-9-318

На № 1/205 от 30.03.2026

Директору государственного бюджетного  
профессионального образовательного  
учреждения «Южно-Уральский  
многопрофильный колледж»

Большакову А.П.

ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 1  
г. Челябинск, 454031

О направлении решения

Уважаемый Александр Павлович!

В порядке требований статьей 95 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» направляем принятое решение по вопросам связанных с исполнением ранее выданного предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 23 ноября 2021 года №1265/1.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Начальник отдела



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

64698BD8F4A3B872012CB95D96C592D7  
Владелец: Окороков Андрей Валерьевич  
Действителен с 24.02.2025 по 20.05.2026

А.В. Окороков

Бобырь Андрей Александрович  
8 (351) 735-05-16



**Решение принятое по результатам рассмотрения вопросов связанных  
с исполнением ранее выданного предписания.**

Я, государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору Бобырь А.А. рассмотрев отчет об исполнении пунктов предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 1265/1 от 23.11.2021 (далее по тексту — Предписание), выданного юридическому лицу Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Южно-Уральский многопрофильный колледж» (далее по тексту — ГБПОУ «ЮУМК»), расположенному по адресу: г. Челябинск, ул. Мира д. 67А, в соответствии с требованиями Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

**УСТАНОВИЛ**

предписание выдано по результатам планового мероприятия по контролю (надзору), проведенному на основании решения № 1265 от 29.10.2021, с целью исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок на 2021 год. Срок исполнения рассматриваемого Предписания установлен до 01.11.2022.

Рассмотрев представленные материалы и документы, поступившие в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области об устранении пунктов Предписания, а именно:

1. Отделка пола в помещении актового зала, выполнена материалом с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (Г1В2Д2Т2РП1) - напольное покрытие, типа линолеум ПВХ. (Предоставлен сертификат соответствия № ССПБ.RU.ОП054.В00086 с показателями пожарной опасности Г4В3РП2Д2Т2. Класс пожарной опасности материала КМ5) — предоставлена копия сертификата соответствия № RU C-RU.АД67.В.00439/22 с показателями пожарной опасности В2РП1Д2Т2.

2. Допускается хранение вещей различного рода под ластичным маршем подвала столовой — предоставлены фотоматериалы подтверждающие устранения нарушения, комиссионный акт от 01.08.2025 года.

3. Руководитель организации не обеспечил исправное состояние АПС в коридоре 1-го этажа учебного корпуса (шлейф №4) — предоставлена копия акта работоспособности АПС и СОУЭ от 24.03.2026.

4. Руководитель организации не обеспечил исправное состояние СОУЭ в коридоре 1-го этажа учебного корпуса (шлейф №4) — предоставлена копия акта работоспособности АПС и СОУЭ от 24.03.2026.

5. Руководитель организации не обеспечил исправное состояние АПС в коридоре 2-го этажа учебного корпуса (шлейф №8) — предоставлена копия акта работоспособности АПС и СОУЭ от 24.03.2026.

6. Руководитель организации не обеспечил исправное состояние СОУЭ в коридоре 2-го этажа учебного корпуса (шлейф №8) — предоставлена копия акта работоспособности АПС и СОУЭ от 24.03.2026.



7. Руководитель организации не обеспечил исправное состояние АПС в кабинетах №№31, 32 3-го этажа учебного корпуса (шлейф №11) — предоставлена копия акта работоспособности АПС и СОУЭ от 24.03.2026.

8. Руководитель организации не обеспечил исправное состояние АПС в кабинетах №№41, 42 4-го этажа учебного корпуса (шлейф №15) — предоставлена копия акта работоспособности АПС и СОУЭ от 24.03.2026.

9. Руководитель организации не обеспечил исправное состояние АПС в коридоре 4-го этажа учебного корпуса (шлейф №16) — предоставлена копия акта работоспособности АПС и СОУЭ от 24.03.2026.

10. Руководитель организации не обеспечил исправное состояние СОУЭ в коридоре 4-го этажа учебного корпуса (шлейф №16) — предоставлена копия акта работоспособности АПС и СОУЭ от 24.03.2026.

11. Руководитель организации не обеспечил исправное состояние АПС в кинобудке 2-го этажа административно-бытового корпуса (шлейф №12) — предоставлена копия акта работоспособности АПС и СОУЭ от 24.03.2026.

12. Руководитель организации не обеспечил исправное состояние АПС (шлейф № 18 отключен (ИПР спортивный зал, актовый зал, лестница на 1-ый этаж)) — предоставлена копия акта работоспособности АПС и СОУЭ от 24.03.2026.

Оценив поступившую информацию, в порядке требований, установленных статьей 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» пришел к выводу о достаточности представленных документов и сведений, доказывающих исполнения предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 1265/1 от 23.11.2021.

Настоящее решение изготовлено в двух экземплярах, один из которых — для направления в адрес ГБНБОУ «ЮУМК», второй экземпляр решения — для приобщения в контрольно - наблюдательное дело.

Государственный инспектор  
города Челябинска  
по пожарному надзору



А.А. Бобырь